

BELS

Building-Housing Energy-efficiency Labeling System

建築物省エネルギー性能表示制度



この住棟の
設計一次エネルギー消費量

21%削減
651MJ/(㎡・年)



一次エネルギー消費量基準

適合

外皮基準

適合

誘導基準
(20%削減)

省エネ基準
833MJ/(㎡・年)

※再生可能エネルギーを除いた
設計一次エネルギー消費量の
基準一次エネルギー消費量からの削減率

(仮称) 下丸子プロジェクト新築工事
2024年3月22日交付
国土交通省告示に基づく第三者認証
(一般財団法人 住宅金融普及協会)